



MELHUS KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR BRUK AV VANNMÅLERE I MELHUS KOMMUNE



Vedtatt av kommunestyret den 11.11.2014 som vedlegg til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

§ 1 Generelt

- § 1-1 De administrative og tekniske bestemmelsene for kommunale og private vannmålere skal brukes til beregning av vann- og avløpsgebyrer. Bestemmelsene er underlagt Forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

§ 2 Anskaffelse og installasjon

- § 2.1 Melhus kommune har vedtatt at alle eiendommer som er tilknyttet det kommunale vann- og/eller avløpsnettet skal ha vannmåler. Abonnementen velger om det skal benyttes privat eller kommunal vannmåler.
- § 2.2 Kommunale vannmålere er kommunens eiendom og innkjøp av selve måleren bekostes av kommunen. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på måleren, tilpasset forbruket på eiendommen.
- § 2.3 Kommunen bekoster installasjon der sanitæranlegget er tilrettelagt for vannmåler. Abonnementen må selv bekoste eventuelle tilleggs kostnader vedrørende installasjon, flytting, avinstallering eller reinstallerings av måleren. Abonnementen betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler, som inkluderer anskaffelse, administrasjon og rutinemessig utskifting ved garantitidens utløp. Kommunen kan foreta kontroll, vedlikehold og eventuelt reinstallerings av vannmåleren. Dersom årsaken til reinstallerings ligger hos kommunen, vil kommunen bekoste nevnte handling. I motsatt fall må abonnenten bekoste det utførte gjøremål. Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet.
- § 2.4 Installasjon av privat eller kommunal måler skal utføres av en godkjent rørlegger. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning og kontroll. Etter montasje skal vannmåleren plomberes, og installeringen skal meldes av rørlegger til kommunen på eget skjema innen 1 måned.
- § 2.5 Ved oppdeling av eksisterende eiendom med vannmåler, i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.
- § 2.6 Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter § 4-4.
- § 2.7 Forbruksgebyr etter målt forbruk beregnes fra installeringsdato.

§ 3 Tekniske bestemmelser

- § 3.1 Alle vannmålere skal oppfylle krav til metrologisk klasse C, og ha en ratiotall på over 100 etter MID-direktivet. Alle vannmålere skal ha et volumetrisk måleprinsipp, og ha et startpunkt for måling til under $Q_{min} = 8 \text{ l/h}$. Største tillatte målegrense ved et målepunkt er $Q_{maks} = 5 \text{ m}^3/\text{h}$. Ved behov for større måler skal en mindre måler monteres i parallell, eventuelt kan kombinasjonsmåler monteres for å tilfredsstille krav til $Q_{min} = 8 \text{ l/h}$.
- § 3.2 Det skal benyttes vannmålere med et grensesnitt som lar seg avlese elektronisk, via antenner eller strømvaleser jf. Forskrift om AMS fra NVE av 24.06.2011.
- § 3.3 Det skal, så langt det er mulig, monteres låseventil på hver side av vannmåleren. Det skal også monteres sil før vannmåleren. For næringsbygg, herunder også gårdsbruk og kombibygg, skal det installeres tilbakeslagsventil.
- § 3.4 Både private og kommunale vannmålere skal registreres hos kommunen, og de skal skiftes ut i henhold til kommunens utskiftingsprogram. Kommunen er ansvarlig for utskifting av kommunale målere.

§ 4 Innrapportering og kontroll

- § 4.1 Innrapportering av vannmålerens målerstand foretas en gang hvert år. Abonnementen foretar avlesning og innmelding innen fastsatt frist.
- § 4.2 Kommunen kan til enhver tid selv velge å foreta avlesning/kontroll. Skjer kontrollen på bakgrunn av manglende innrapportering fra abonnenten kan abonnenten pålegges å dekke kostnaden kommunen har med å få gjennomført kontrollen (oppmøtegebyr).
- § 4.3 Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5 %, foretas justering av forbruksgebyret for foregående år. Foregående års forbruk kan også endres dersom vannmåleren er stoppet.
- § 4.4 Dersom det ikke blir foretatt avlesning, vil kommunen foreta en stipulering av forbruket.
- § 4.5 Dersom det oppdages at plomberingen på vannmåleren er brutt, kan kommunen foreta beregning av forbruk ut fra skjønn, hvor man blant annet ser på areal, tidligere forbruk og antall medlemmer av husstanden. Det skal ved en slik beregning også foretas en vurdering av tidligere års forbruk. Dersom kommunen kommer til at tidligere års forbruk er for lav/høy, kan det foretas endringer i de år hvor det antas at plomberingen har vært brutt.

§ 5 Flere tilknytninger

- § 5.1 Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere må bekostes av abonnenten.

§ 6 Eventuelle tilleggsgebyr

- § 6.1 Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, skal vannforbruket ved avregning beregnes etter forrige års forbruk med et tillegg på 25 %. Stipulert vannforbruk tilsvarer samme mengde kloakkforbruk. Eventuelt for mye innbetalt gebyr avregnes på vanlig måte etter at avlesningsdata er sendt inn.
- § 6.2 Dersom pålegg om utskifting av måler ikke blir utført innen tidsfristen skal vannforbruket ved avregning beregnes etter forrige års forbruk med et tillegg på 25 %. Stipulert

vannforbruk tilsvarer samme mengde kloakkforbruk. Eventuelt for mye innbetalt gebyr avregnes på vanlig måte etter at melding om bytte av vannmåler er sendt inn.

- § 6.3 Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade på egen måler, samt kostnader i forbindelse med kontroll, reparasjon og/eller utskifting av denne.

§ 7 Ikrafttredelse

Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2015.

Fra samme tid oppheves tidligere bestemmelse av 22. november 2005.